


tablica dzwigu TD	klimatyzacja porter	klimatyzacja piętro
TD	KL1	KL2
YDY5x10	YDY3x2,5	YDY3x2,5
10,0kW	0,1kW	0,2kW

Po=15,0kW  
Jo=27,1A

- zastosowano obudowę naścienną 5x24 moduły, IP–41, prod. LEGRAND lub inna równorzędna
- zastosowano aparaty prod. LEGRAND lub inne równorzędne

 <b>RUSZCZAK s.c.</b>	FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 02-695 Warszawa ul. Orzydka 8 m.81				
Biuro: 04-026 Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/112 tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690, e-mail: ruszczaks@wp.pl					
Obiekt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. REMISZEWSKIEJ 14					
Projektował:	inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84		Data: 04.2020	Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY TE (ETAP II)	
Opracował:	mgr inż. Joanna Jaświłko		Stadium: P.P.		
Sprawdził:			Skala:	Nr rysunku: E-26/20-13.3	