


gniazda portier	gniazda portier	gniazda portier	gniazda portier	gniazdo czajnik CZ portier	gniazdo mikrofalowa M portier	gniazdo zmywarka Z portier	centrola przyzywowa CP portier	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva	gniazda piefro	gniazda piefro	gniazda piefro	rezerva	rezerva	rezerva
G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22	G23	G34	
YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5						YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5			
0,6kW	0,3kW	1,0kW	0,6kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	0,1kW						0,2kW	0,8kW	0,2kW			

				SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV	
		RUSZCZAK s.c.			
FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 02-665 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81					
Obiekt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. REMISZEWSKIEJ 14				Projektował:	
				inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84	
				Opracował:	
				mgr inż. Joanna Jaświłko	
Sprawdził:					