



Odbiory:	wyłącznik główny	kontrola napięcia	ochrona przeciwciowa	tablice komputerowe Tk01,TK1,TK21	tablice komputerowe II ETAP (TK2, I A ETAP)	tablica komputerowa TK ETAP
Nr obwodu/...				1	2	3
Typ przewodu lub kabla				YDY5x6	YDY5x6	YDY5x4
Moc/Ilość				6,0kW	4,0kW	2,0kW

Po=8,0kW
Jo=14,5A

- obudowę naścienną 4x24 modułów, IP-41, istniejąca
- zastosowano aparaty prod. LEGRAND lub inne równorzędne

RUSZCZAK s.c.		Obiekt:	
FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 02-695 Warszawa ul. Orzydka 8 m.81		REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. REMISZEWSKIEJ 14	
Projektował:		Data:	
inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84		04.2020	
Opracował:		Stadium:	
mgr inż. Joanna Jaświłko		P.P.	
Sprawdził:		Skala:	
		Nr rysunku: E-26/20-12	

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV